

albà



La puerta **Albà** ha sido sometida en CIDEMCO al ensayo de resistencia al fuego, según Norma **UNE-EN 1634-1**, obteniendo como resultado una resistencia al fuego de **30 minutos**.

En cuanto a la resistencia a la efracción manual según Norma **UNE-ENV 1630** se trata de una puerta **Grado 3**

Modelos:

 Cerradura  Cerrojos

Albà 30
(código)



Certificado de Ensayos



CIDEMCO
SISTEMAS ACORAZADOS BARRERAS S.L.
C/Carretera de Madrid, s/n, 0110
43207 Santa Aulonia
T: 947 20 20 20
www.cidemco.es

CLIENTE: SISTEMAS ACORAZADOS BARRERAS S.L.
DIRECCIÓN: C/Carretera de Madrid, s/n, 0110
43207 Santa Aulonia
T: 947 20 20 20

MATERIAL ENBAYADO:
 Puerta acorazada de una hoja de dimensiones 2000 x 800 mm y de referencia "Albà 30"

ENSAYO REALIZADO:
 Ensayo de resistencia al fuego según UNE-EN 1634-1:2002 (1).
 Resultados obtenidos en el ensayo UNE-EN 1634-1:2002 (1):
 Clasificación según UNE-EN 1634-1:2002 (1):
 (1) Ensayo de resistencia al fuego de puerta y elemento de cerradura de tipo: F30-R1-1 (1) y F30-R1-1 (1) (1).
 (1) Resistencia obtenida en el ensayo de resistencia al fuego.

RESULTADO:
CLASIFICACIÓN: EI, 30



**NUEVA
PUERTA ACORAZADA
CORTAFUEGOS**